



Gesamtaufbauhöhe der dargestellten Konstruktion = **42 mm**  
( 26 mm Heizelement + 2 mm Trittschall + 14 mm Parkett )

## Technische Daten:

Anwendungsbereich	Kategorie	Beispiele	Einzellast Q (kN)	Nutzlast q (kN/m <sup>2</sup> )
1	A2 ✓	Räume und Flure in Wohngebäuden mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Hotelzimmer einschließlich zugehöriger Bäder.	1,0	1,5
	A3 ✓	Räume und Flure in Wohngebäuden ohne ausreichende Querverteilung der Lasten.	1,0	2,0
2	B1 ✓	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume. Aufenthaltsräume in Arztpraxen einschließlich der Flure.	2,0	2,0
	D1 ✓	Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m <sup>2</sup> in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden.	2,0	2,0
3	B2 ✗	Flure in Krankenhäusern, Hotels, Altersheimen, Internaten usw., Küchen und Behandlungsräume einschließlich Operationsräume ohne schweres Gerät.	3,0	3,0
	C1 ✗	Flächen mit Tischen; Schulräume, Cafes, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume.	4,0	3,0
4	B3 ✗	Flure in Krankenhäuser, Hotels, Altersheimen, Internaten usw. Küchen und Behandlungsräume einschließlich Operationsräume mit schwerem Gerät.	4,0	5,0
	C2 ✗	Flächen mit fester Bestuhlung: z.B. Flächen in Kirchen, Theatern, Kinos, Kongresssälen, Hörsälen, Versammlungsräumen, Wartesälen.	4,0	4,0
	C5 ✗	Flächen für große Menschenansammlungen, z.B. in Gebäuden wie Konzertsälen, Eingangsbereichen, sowie Tribünen mit fester Bestuhlung.	4,0	5,0
	C3 ✗	Frei begehbare Flächen, z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen usw. und Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels.	4,0	5,0
	D2 ✗	Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern.	4,0	5,0

- Die **Gesamtaufbauhöhe** der dargestellten Konstruktion beträgt **42 mm** inklusive Endbelag. Als **Oberbelag** kann **Parkett  $\geq 14$  mm** verwendet werden.
- Der **Mindestwärmeleitwiderstand** ist nach EnEV erfüllt und beträgt **0,86m<sup>2</sup>K/W**.
- Bei einem **Gewicht** von **~ 13 Kg/m<sup>2</sup>** inklusive Endbelag.
- Die **Nutzlast** der dargestellten Konstruktion beträgt  **$\leq 2,0$  kN/m<sup>2</sup>**, **Einzellast ( $\geq 20$  cm<sup>2</sup>)** Summe Einzellast  $\leq$  Nutzlast.  
Bei Nutzung von schweren Gegenständen, diese bitte gesondert berücksichtigen.
- Trittschalverbesserungsmaß 14 dB.